



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Krośnie  
ul. Kisielewskiego 12  
38 – 400 Krosno  
tel. 43-219-42  
www.pis-krosno.org  
PSK.443.1.65.3.2017

Krosno, dnia 29.12.2017r.

<b>URZĄD GMINY JAŚLISKA</b>	
DATA	<b>08. STY. 2018</b>
L. zał. ....	podpis <i>Dubaj</i>
otrzymuje	<i>ZŁONKA - WIERNASZ</i>

## D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171 (pismo z dnia 18.12.2017r., znak: OŚ.7033.20.2017) w sprawie **zmiany terminu** realizacji obowiązku wynikającego z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z dnia 31.08.2017r., znak: PSK.443.1.65.3.2017 dotyczącego doprowadzenia do poprawy jakości wody z Wodociągu sieciowego w Moszczańcu dla parametru mętności do dopuszczalnego zakresu wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989)

### z m i e n i a

za zgodą Strony w/w decyzję w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku zawartego w pkt 1 - doprowadzenia do poprawy jakości wody z Wodociągu sieciowego w Moszczańcu dla parametru mętności do dopuszczalnego zakresu wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989) i jako nowy termin ustanawia – **31 grudnia 2018r.**, pozostałe warunki określone w decyzji pozostają bez zmian.

## U Z A S A D N I E N I E

Wójt Gminy Jaśliska zwrócił się z pisemną prośbą z dnia 18.12.2017r. o prolongatę terminu wykonania obowiązku nałożonego na Gminę Jaśliska zawartego w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z dnia 31.08.2017r. uzasadniając, że Gmina Jaśliska złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 rok na modernizację stacji uzdatniania wody dla Wodociągu w Moszczańcu.

W celu poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z niniejszego wodociągu Gmina podjęła działania polegające na wprowadzeniu procesu koagulacji, systematycznego czyszczenia filtra o złożu piaskowym oraz prawidłowego procesu dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu i lampy UV. Pomimo wprowadzenia oczyszczania wody przy zastosowaniu koagulantu nie przyniosły oczekiwanych efektów- w dalszym ciągu stwierdza się w badanych próbkach wody przekroczenie dopuszczalnej zawartości parametru mętności.

Po oszacowaniu ryzyka dla zdrowia konsumentów korzystających z wody wodociągu sieciowego w Moszczańcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie podjął decyzję o przedłużeniu terminu wykonania obowiązku decyzji.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uznał, że rodzaj i poziom przekroczonego parametru w wodzie nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Równocześnie wziął pod uwagę fakt, że w przeprowadzanych badaniach jakości wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę nie stwierdzano przekroczeń parametrów fizykochemicznych w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie przychylił się do wniosku Strony uznając, iż przemawia za tym słuszny interes Strony i **przedłużył termin wykonania do dnia 31 grudnia 2018r.**

Jednocześnie tutejszy Inspektor Sanitarny przypomina o prowadzeniu w dalszym ciągu monitorowania zawartości parametru mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia oraz informowania konsumentów o jakości wody.

## POUCZENIE

O niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.



Otrzymują:

1. Gmina Jaśliska 38-485 Jaśliska 171;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
4. A/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KROŚNIE

*Ewa Szybienteka*  
mgr Ewa Szybienteka