

Krosno, dnia 2020-01-21



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krośnie
ul. Kisielewskiego 12
38 – 400 Krosno
tel. 43-219-42
www.psse.krosno.pl
PSK. 443.1.7.1.2020



D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1 art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 79),
2. art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.),
3. art.12 ust 1, ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437),
4. § 3, §5, §21 ust.1 pkt 1, ust. 8 § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019r. z Wodociągu Sieciowego w Szklarach pobranych w dniach :

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminę Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171; 2019-03-06 z punktu pobrania blok mieszkalny nr 10/2 w Szklarach (sprawozdanie z badań nr 130/DW/HK/19 z dnia 2019-03-11, badanie wykonał Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie); **2019-09-16** z punktu pobrania blok mieszkalny nr 10/2 w Szklarach sprawozdanie nr OLR.LHK.9052.2.925.2019 z dnia 2019-09-27, kod próbki: HK/R/S-1152/19; badanie wykonał Oddział Laboratoryjny WSSE w Rzeszowie); **2019-11-13** (sprawozdanie z badań nr 775/DW/HK/19 z dnia 2019-11-18, badanie wykonał Oddział Laboratoryjny w Krośnie); **2019-11-21** (sprawozdanie z badań nr 155/19 z dnia 2019-11-21 nr próbki: Z/121/, badanie przeprowadzone zostało przez Uzdrowisko Rymanów S. A. Laboratorium Wodno-Ściekowe, ul. Węgierska 40, 38-481 Rymanów Zdrój)

- urzędowej kontroli: 2019-07-03 z punktu pobrania blok mieszkalny nr 10/2 i blok mieszkalny nr 9/3 w Szklarach (sprawozdania z badań nr 393 /N /HK/19 i 392/N/HK/19 z dnia 2019-07-08, badania wykonał Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie) oraz sprawozdanie nr OLR.LHK.9052.1 367.2019 z dnia 2019-07-15, kod próbki: HK/R/N- 669/19; badanie wykonał Oddział Laboratoryjny WSSE w Rzeszowie)

stwierdza
że woda z Wodociągu w Szklarach jest przydatna
do spożycia przez ludzi

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie na podstawie sprawozdań z badania wody przedłożonych przez Gminę Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171 stwierdza, że badania jakości wody wykonane zostały zgodnie z ustalonym harmonogramem próbek wody na rok 2019.

Badania próbek wody wykazały, że jakość wody:

- w zakresie wymagań i parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 w części A i C spełnia wymagania określone do Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych w próbach wody pobranej w dniu 2019-03-06 i 2019-11-13 w bloku mieszkalnym nr 10/2 w Szklarach (sprawozdania z badań nr 130/DW/HK/19 z dnia 2019-03-11 i 775/DW/HK/19 z dnia 2019-11-18) stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości dla parametru mętności. W związku z powyższym Gmina Jaślika zleciła kontrolne badanie wody z przedmiotowego wodociągu. Przedłożone w PSSE w Krośnie sprawozdanie z badań Nr 155/19 z dnia 2019-11-21 wykonanych przez Uzdrowisko Rymanów S.A. Laboratorium Wodno- Ściekowe, ul. Węgierska 40, 38-481Rymanów Zdrój nie potwierdziło przekroczenia parametru mętności.

W próbce wody pobranej w dniu 2019-07-03 w bloku mieszkalnym nr 9/3 w Szklarach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości dla trichlorometanu (chloroformu)-sprawozdanie z badań nr OLR.LHK.9052.1. 367.2019 z dnia 2019-07-15, kod próbki: HK/R/N-669/19. Przeprowadzone kontrolne badanie wody w zakresie parametru trichlorometanu nie potwierdziło jego przekroczenia (sprawozdanie nr OLR.LHK.9052.2.925.2019 z dnia 2019-09-27, kod próbki: HK/R/S-1152/19)

Pozostałe parametry w zakresie badań fizykochemicznych nie były kwestionowane.

W związku powyższym woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części B, C i D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - woda jest zdatna do spożycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, chemiczne w części B, C i D określone załączniku nr 1.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach wewnętrznych kontroli jakości wody przeprowadzonej przez Gminę Jaślika oraz prowadzonego przez organy państwowej inspekcji sanitarnej nadzoru nad jakością wody - tut Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania cyt. Rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 21 ust.1, pkt 1, ust. 8 w/w rozporządzenia na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w punktach zgodności, stwierdza przydatność wody do spożycia oraz informuje właściwego **wójta**(burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z Wodociągu Sieciowego w Szklarach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wydał okresową ocenę jakości wody na podstawie § 22 niniejszego rozporządzenia.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019., poz.1437) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **wójta do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Jaślica, 38-485 Jaślica 171;
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
3. A/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROŚNIE

Szybienteka
mgr Ewa Szybienteka

